

質疑回答書

令和8年2月27日

岡山大学施設企画部					
施設企画部長		担当課長		担当者	  

番号	図面番号	質 問 事 項	回 答
1	特-1	冷却塔一体型直焚二重効用吸収冷温水機について、機器表には記載無いですが、既存機に防振ゴムが付いている為、防振ゴムを付属しています。 機器は耐震1.5Gで見えています。 図面の設計用標準水平震度を確認すると、防振支持の機器は2.0Gとなっております。 防振ゴムが防振支持に該当するのか判断できませんので教えてください。	防振ゴムは左記の防振支持の機器に該当しないものとする。 なお、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和7年版、基礎施工要領（三）の「標準基礎」に該当するものは、特記仕様書（1）一般共通事項 耐震措置 （1）機器の据付け及び取付けの設計用標準水平震度、機器種別「機器」を適用し、「防振基礎」に該当するものは機器種別「防振支持の機器」を適用するものとする。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			