





岡山大学(津島)南福利施設トイレ改修工事

質疑回答書

令和8年6月2日

岡山大学施設企画部					
施設企画部長		担当課長		担当者	 

番号	図面番号	質問事項	回答
1	現場説明書 別図1	改修フロー（案）では1・2階の施工が3・4階の完了後となっております。しかし、3階の施工時に2階天井からの作業が発生するため、その期間中は2階のトイレが使用できず、1階のみ使用可能となる期間が生じると存じます。本件、上記期間中は「1階のトイレのみ使用可能」という認識で相違ないでしょうか。ご教示のほどよろしく願いいたします。	相違ないです。
2	現場説明書 別図3	仮設間仕切り壁（LGS65形、GB-R t=12.5片面張り、ロックウール充填）を設置する。とありますが、ロックウールの規定はありますでしょうか。ご教示のほどよろしく願いいたします。	t=55、30kg/m ³ 以上を想定しています。
3		現在、材料の入荷時期が不安定な状況であり、施工に支障をきたす恐れがあります。受注者の責に帰すことができない事由により工期内の完了が困難となった場合、工期の延長協議を認めていただけますでしょうか。	工事請負契約基準 第22の定めるところによります。
4		現在も材料価格が上昇傾向にあり、積算時から施工時まで大幅な価格変動が予想されます。当初の想定を著しく超える価格高騰が生じた際、請負代金額の変更（価格スライド等）について協議の場を設けていただけますでしょうか。	工事請負契約基準 第26の定めるところによります。